

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08- 090

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106030-QB02

产 品 代 码 V506

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 RH02

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ④检12 2024年08月25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 曹新文 2024年08月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.08.25

自检报告


零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	90				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.06				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.34				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.08				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.01				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	349.10				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.498				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.97				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.12				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.72				合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.05				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.909				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.97				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.557				合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.92				合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.864				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒

检查项目		标准值	90					结果	备注
4	性能								
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.8					合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.6					合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	316.0					合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	281.2					合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.8					合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.4					合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.9					合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.0					合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0					合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.2					合格	
		313.9±2mm 40±1.5Ω	41.0					合格	
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	214.7					合格	
			12.63					合格	
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	174.0					合格	
			11.48					合格	
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	129.6					合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏	合格					合格	
4.4	管路连接性气密 性	法兰盘出油口与气密测试仪 快换插头相连，施加检测气 压：500±10KPa充气：2S 稳 压：4S 检测：4S，允许压差： ≤1.8KPa	0.328					合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下，油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩，不能与线束和护 套干涉；	合格					合格	

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 	供应商批准： 
日期：2024/8/25	日期：2024/8/25